



Hiermit bestätigen wir, dass der

Hilti Schraubanker HUS3-C 6

in der Ausführung Stahl, galvanisch verzinkt,  
bei einer Verwendung entsprechend Europäischer Technischer Bewertung

ETA-13/1038 bzw. ETA-10/0005

den Regelungen der VdS Schadenverhütung GmbH, 50735 Köln <sup>1)</sup>,  
zur Befestigung von Rohrleitungen bis DN 50 für Löschanlagen  
an Stahlbeton-Untergründen, z.B. Betondecken, entspricht.

Hilti Deutschland AG  
D-86916 Kaufering

A handwritten signature in black ink that reads "Martin Reuter". The signature is written in a cursive, flowing style.

ppa. Martin Reuter

Dipl.-Ing. Bauwesen SFI  
Approvals & Regulations

A handwritten signature in black ink that reads "Niels Goos". The signature is written in a cursive, flowing style.

i.V. Niels Goos

M.Sc.  
Produktmanager Metalldübel

1) VdS CEA 4001: 2014-04 (05):  
Richtlinien für Sprinkleranlagen, Planung und Einbau,  
Abschnitt 15.2.4